

W związku z zapytaniem z dnia 6 marca doprecyzowujemy zapytanie ofertowe o następujące informacje:

DEZYNFEKCJI, JAK RÓWNIEŻ REDUKCJI CHLORAMIN PRZY UŻYCIU LAMP NISKOCIŚNIENIOWYCH. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY DLA OBIEGU 1 , Q= 145 M3/H SUMARYCZNA MOC PROMIENNIKÓW WYNOŚIŁA MIN. 2kW , URZĄDZENIE DOBRAĆ DLA TRANSMISJI UV W 1cm=88%; DLA OBIEGU 2, Q=60M3/H SUMARYCZNA MOC PROMIENNIKÓW WYNOŚIŁA MIN. 1,2KW , URZĄDZENIE DOBRAĆ DLA TRANSMISJI UV W 1cm = 86%.

2. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA CERTYFIKATU DVGW

3. CERTYFIKACJA CZUJNIKA NIE JEST WYMAGANA

4. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SYSTEMU CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ UV

**5. STOPNIE OCHRONY:
SZAFA STEROWNICZA IP 54, KOMORA REAKCJI IP 65**

6. W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ PROMIENNIKÓW DWUZAKRESOWYCH

7.ILOŚĆ CYKLI ZAŁĄCZEŃ I WYŁĄCZEŃ DO 3 W CIĄGU 24h.