

Myślenice, dnia 21.08.2015 r.

Nr: **AT-271-4/15**

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika**

**Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz
wyjaśnieniami.**

Zamawiający – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr AT-271-4/15, pn.: „**Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach**”, po dokonaniu analizy pytania złożonego przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie parametrów Centrali wentylacyjnej umieszczonej w przedmiarze pod poz. 46. oraz umiejscowienia wrzutni i wyrzutni powietrza dla tejże centrali. Poprosimy również o przesłanie projektu przeprowadzenia kanałów od wrzutni i wyrzutni powietrza oraz określenie czy ich montaż będzie wymagał dodatkowych prac instalacyjno-budowlanych.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający, celem uszczegółowienia projektu dołączonego do SIWZ, wyjaśnia, iż w tym projekcie przewidziany został do wykonania nowy osobny system wentylacyjny w połączeniu z klimatyzacją dla max 15 użytkowników. Całość do wykonania jako niezależny system dla wydzielonej części z odnową biologiczną.

Propozycja, według której opiera się projekt to centrala wentylacyjna VSR 500 lub równoważna z obrotowym wymiennikiem, która działa nawet przy 80% wilgotności w pomieszczeniach, agregat freonowy i chłodnica kanałowa Samsung AC052FCADDEH BOX (automatyka) sprawność chłodzenia do -20 stopni lub równoważna. Rozwiązanie to pozwoli na estetyczne wykończenie sufitów (w tym napinanych), ponieważ centrala i chłodnica znajdują się na zapleczu technicznym. Poniżej szczegółowe zestawienie:

- 1) centrala wentylacyjna Systemair VSR 500 lub równoważne;
- 2) agregat freonowy SAMSUNG lub równoważne;
- 3) nagrzewnica freonowa;

- 4) rury stalowe ocynkowane;
- 5) izolacja;
- 6) robocizna.

Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne do powyższych, na zasadach wskazanych w pkt 25 ppkt 11 – 13 Tomu I SIWZ – IDW.

Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej rzut z rozplanowaniem kratek wentylacyjnych z nawiewem i wywiewem.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem